

ZPRÁVA O PROVEDENÍ KONTROLY A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.



Číslo zprávy: 414

Datum vystavení zprávy: 23.5.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: **Ing. Petr Jun, Kladno**

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: **AB 0205913, SOŠ, Praha 9**

člen Společenstva kominíků České republiky ev.č. 1058

IČO odborně způsobilé osoby: **64742245**

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola anebo čištění spalínové cesty:

Mutková Milada, Petrohradská 2883, Kladno – byt č. 23 4.p.

Za provozovatele přítomen kontrole: pí. Mutková osobně

Adresa kontrolovaného objektu: **Petrohradská 2883, Kladno – byt č. 23 4.p.**

Datum provedení kontroly anebo čištění spalínové cesty: 23.5.2014

Specifikace spalínové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění:

Instalované spotřebiče: 1x kotel plynový závěsný Protherm Tiger 24 kW KTZ (C)

Provedení přístupu vzduchu C (bez nároku na přístup spalovacího vzduchu z místnosti – uzavřená spalovací komora).

Soustředná vzduchospalínová cesta, tovární sestava 100/60 mm, s továrním ukončením nad střechou.

Nad kotlem je instalováno revizní koleno s kontrolním otvorem.

Celková délka cca 5,6m.

Průchodnost a nečistoty kontrolovány kamerou. Nečistoty byly odstraněny.

Kontrola spalín. cesty proběhla inspekční kamerou ústím spalínové cesty. Byla použita inspekční technika Wohler VIS340 a Bosch GOS 10,8.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: **žádné**

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: **žádné**

Termín odstranění nedostatků: **X**



Spalínová cesta je provozuschopná.

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby