




A OBJEDNÁVKA SLUŽEB A MATERIÁLU PO-BP od Firmy V. Malec "Mc" Kladno (Pokud není řešeno jiným dokladem-smlouvou)

B POTVRZENÍ O PROVEDENÍ SLUŽEB, KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI A DODÁNÍ MATERIÁLU PO-BP Firmou V. Malec "Mc" Kladno (Dodací list) č.: 1.

Dodavatel  Vladimír Malec "Mc" - Požární služby Na Kopci 1026, 272 01 Kladno IČ: 12570567 DIČ: CZ5803061495 Registrace: 320301-11027-01 OŽÚ Kladno 12/92 E-mail: VladimírMalec@seznam.cz Tel, fax, zázn: 312 247 001 Mobil: 602 363 420		Odběratel (Objednatel): (Fakturační adresa, IČO, DIČ číslo Registrace zápisu, telefon, jméno kontakt. osoby) SHUNY Kladno SPOL. VÝROB. PETROHADSKÁ 2881-2885 PETROHADSKÁ 2881, 272 04 Kladno IČ: 26462213 DIČ: CZ26462213		DATUM: 9.3.2022 Místo realizace služeb (pokud není totožné s fakturační adresou): PETROHADSKÁ 2881-2885 Kladno K. VEJCL			
Provedeno (Objednáno): Odborná činnost technika "Mc"/hodin Preventivní prohlídka PO + zápis (byt. dům apod.) Vizuelní kontrola HP dle ČSN ISO 11602-2 Údržba - kontrola přen. HP kategorie 1,2 a 5 Údržba - kontrola přen. HP kategorie 3 a 4 Údržba - kontrola poj. HP/typ Označení has. přístroje k opravě Označení has. přístroje ke zrušení Odvoz neopravitelných HP a jeho likvidace Výměna - oprava - per. ukouška HP/typ Dodán nový díl HP: nár. pojistka hadice HP (1,2) těsnění manometr membrána tl. patrona/typ patka HP/PVC kryt vent. návod spoust. páka čepička vent. kolečko S držák HP hadice W, PS (3,4) kryt HP/druh hadice S (5) Dodán nový has. přístroj-typ/počet Pyrocool - has. sprej 0,4/1,0 Kontrola vnitř. hydrantu Kontrola odb. místa suchovodu Kontrola kompletnosti ústí suchovodu Kontrola hadicové skříně Kontrola venk. podzem. Hydr. Kontrola venk. stojan. Hydr. Likvidace odpadu z hydr. skříně Kontrolní šítek HP/Hy Termínový terčík na šítek Přombování + evidence Označení nefunkčního hydrantu Odvezení a likvidace hydr. hadice		Počet: 5x 16x 6x P6T 6x 10x 10x		Provedeno (Objednáno): Doplnění hadice C Doplnění hadice D Doplnění proudnice C Doplnění proudnice D přímé Doplnění proudnice D otočné Zapůjčení hadice C po dobu tl. zkoušky Zapůjčení hadice D po dobu tl. zkoušky Výměna hadice C s tl. zkouškou Výměna hadice D s tl. zkouškou Tlaková zkouška hadice C Tlaková zkouška hadice D Doplnění redukce D Doplnění pev. půlspojky C Doplnění pev. půlspojky D Doplnění pev. půlspojky B Doplnění víčka C Doplnění víčka D Doplnění víčka B Doplnění kolečka vent. D Instalace skříňky na klíče Instalace věšáku/krytu na HP Nástrík orient. šipek Tabulky PO/BP střední S/P Tabulky PO/BP malé S/P Tabulky PO - dosvitové/rozměr Laminofolie Popl. směrnice Kontrola pož.dveří mechanické/automatické Kontrola prostupu kategorie 1/2 Kontrola pož. ucpávky třída 1/2 Kontrola hlásiče Kontrolní šítek Ostatní služby a materiály Odhad poměrné části dopr. nákladů/km		2x H. u. v. j 2x H. u. v. j, 2x H. u. p. 15	
POZNÁMKA: Za firmu V. Malec "Mc": (razítko + podpis)  IČO: 12570567 T: 602 363 420 Odborný technik firmy č. 5 p. Jan Krahulík tel.: 607 117 718		Služby a materiály objednal, převzal: (podpis, jméno - čitelné, razítko) 					

Požární preventivní zápis z bytového objektu

objednavatel: Sunny Kladno

dodavatel:

Správce objektu: Sunny Kladno

Vladimír Malec - Firma "MC"

Majitel objektu: Společenství

Požární služby Kladno

adresa objektu: Petrohradská 2881, Kladno

Na kopci 1026 IČO: 125 70 567

272 01 Kladno

DIČ: CZ5803061495

datum: 9.3.2020

Tel/Fax: 312 247 001

Mobil: 602 363 420

// VYHOVUJE//

Výsledek prohlídky:	POŽÁRNÍ DOKUMENTACE (PR,PPS) JE VYVĚŠENA	ANO - X
	ÚNIKOVÁ CESTA JE VOLNÁ	ANO - X
	HLAVNÍ EL. VYPÍNAČ JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	HLAVNÍ UZÁVĚR VODY JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU	ANO - X

(Rozpis uveden v poznámce)

POZN.: BĚHEM MÉ KONTROLY BEZ ZJEVNÝCH ZÁVAD

Za Firmu MC:

(Razítko + podpis preventisty PO)

Vlad. Malec
IČO: 12570567 T: 602 363 420
Odborný technik firmy č. 6
p. Jan Krahulík
tel.: 607 117 718

Prohlídce přítomen:

(Jméno čitelně)

p. Vencí

Požární preventivní zápis z bytového objektu

objednavatel: Sunny Kladno

dodavatel:

Správce objektu: Sunny Kladno

Majitel objektu: Společenství

adresa objektu: Petrohradská 2882, Kladno

datum: 9.3.2020

Vladimír Malec - Firma "MC"

Požární služby Kladno

Na kopci 1026 IČO: 125 70 567

272 01 Kladno DIČ: CZ5803061495

Tel/Fax: 312 247 001

Mobil: 602 363 420

// VYHOVUJE //

Výsledek prohlídky:	POŽÁRNÍ DOKUMENTACE (PŘ,PPS) JE VYVĚŠENA	ANO - X
	ÚNIKOVÁ CESTA JE VOLNÁ	ANO - X
	HLAVNÍ EL. VYPÍNAČ JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	HLAVNÍ UZÁVĚR VODY JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU	ANO - X

(Rozpis uveden v poznámce)

POZN.: BĚHEM MÉ KONTROLY BEZ ZJEVNÝCH ZÁVAD

Za Firmu MC:

(Razítko + podpis preventisty PO)

Vlad. MALEC - FI (IČO)
IČO: 12570567 | T: 602 363 420
Odborný technik firmy č. 6
p. Jan Krahulík
tel.: 607 117 718

Prohlídce přítomen:

(Jméno čitelně)

p. Vencel

Požární preventivní zápis z bytového objektu

objednavatel: Sunny Kladno

dodavatel:

Správce objektu: Sunny Kladno

Majitel objektu: Společenství

adresa objektu: Petrohradská 2883, Kladno

datum: 9.3.2020

Vladimír Malec - Firma "MC"

Požární služby Kladno

Na kopci 1026 IČO: 125 70 567

272 01 Kladno DIČ: CZ5803061495

Tel/Fax: 312 247 001

Mobil: 602 363 420

// VYHOVUJE //

Výsledek prohlídky:	POŽÁRNÍ DOKUMENTACE (PŘ,PPS) JE VYVĚŠENA	ANO - X
	ÚNIKOVÁ CESTA JE VOLNÁ	ANO - X
	HLAVNÍ EL. VYPÍNAČ JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	HLAVNÍ UZÁVĚR VODY JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU	ANO - X

(Rozpis uveden v poznámce)

POZN.: BĚHEM MÉ KONTROLY BEZ ZJEVNÝCH ZÁVAD

Za Firmu MC:
(Razítko + podpis preventisty PO)

Vlad. MALEC - MC
IČO: 12570567, T: 602 363 420
Odborný technik firmy č. 5
p. Jan Krahulík
tel. 607 117 718

Prohlídce přítomen:
(Jméno čitelné)

p. Vencel

Požární preventivní zápis z bytového objektu

objednavatel: Sunny Kladno

dodavatel:

Správce objektu: Sunny Kladno

Majitel objektu: Společenství

adresa objektu: Petrohradská 2884, Kladno

datum: 9.3.2020

Vladimír Malec - Firma "MC"

Požární služby Kladno

Na kopci 1026 IČO: 125 70 567

272 01 Kladno DIČ: CZ5803061495

Tel/Fax: 312 247 001

Mobil: 602 363 420

// VYHOVUJE//


Výsledek prohlídky:	POŽÁRNÍ DOKUMENTACE (PŘ,PPS) JE VYVĚŠENA	ANO - X
	ÚNIKOVÁ CESTA JE VOLNÁ	ANO - X
	HLAVNÍ EL. VYPÍNAČ JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	HLAVNÍ UZÁVĚR VODY JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU	ANO - X

(Rozpis uveden v poznámce)

POZN.: BĚHEM MÉ KONTROLY BEZ ZJEVNÝCH ZÁVAD

Za Firmu MC:

(Razítko + podpis preventisty PC)



Prohlídce přítomen:

(Jméno čitelně)

p. Vencel

Požární preventivní zápis z bytového objektu

objednavatel: Sunny Kladno

dodavatel:

Správce objektu: Sunny Kladno

Majitel objektu: Společenství

adresa objektu: Petrohradská 2885, Kladno

datum: 9.3.2020

Vladimír Malec - Firma "MC"

Požární služby Kladno

Na kopci 1026 IČO: 125 70 567

272 01 Kladno DIČ: CZ5803061495

Tel/Fax: 312 247 001

Mobil: 602 363 420

// VYHOVUJE //

Výsledek prohlídky:	POŽÁRNÍ DOKUMENTACE (PŘ,PPS) JE VYVĚŠENA	ANO - X
	ÚNIKOVÁ CESTA JE VOLNÁ	ANO - X
	HLAVNÍ EL. VYPÍNAČ JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	HLAVNÍ UZÁVĚR VODY JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU	ANO - X

(Rozpis uveden v poznámce)

POZN.: BĚHEM MÉ KONTROLY BEZ ZJEVNÝCH ZÁVAD

Za Firmu MC:
(Razítko + podpis preventisty PO)

Vladimír Malec
IČO: 125 70 567 | t: 602 363 420
Odborný technik firmy č. 6
p. Jan Krahulík
tel: 607 117 718

Prohlídce přítomen:
(Jméno čitelně)

p. Vencí

ZÁPIS O KONTROLE - ÚDRŽBE A OPRAVÁCH HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ

provedené v souladu s vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., ČSN ISO 11602-2 a průvodní dokumentací výrobce

Číslo zápisu: 1.

ZHOTOVITEL:

Firma Mc

Vladimír Malec

Firma Mc - Požární služby
Na Kopci 1026, 272 01 KLADNO

IČO: 125 70 567 DIČ: 031 - 5803061495
Registrace: 320301-11027-01 OŽS Kladno 12/92
Odb.způsobitost PO: Š 44/95

E-mail: VladimirMalec@seznam.cz
Tel/fax/Zázn.: 312 247 001 Mobil: 602 363 420

OBJEDNATEL - Vlastník / Uživatel hasičích přístrojů:

(Název, jméno, adresa sídla - fakturační, IČO, DIČ, Zapsán v OR nebo jiné evidenci, telefon, jméno, kontaktní osoby atd.)

Sunny Kladno

Společenství Petrohradská 2881-2885
Petrohradská 2881, 272 04 Kladno
IČ: 264 62 214, DIČ: CZ26462214
tel.: 723 825 068
p. Venci

MÍSTO KONTROLY:

Petrohradská 2881-5,
Kladno

Za objednatele: p. Venci
přítomen: (Jméno/podpis/razítko)

Umístění has.přístroje	Kategorie dle ČSN ISO	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení HP	Výrobní číslo HP	Rok výroby	Poslední per.zkouška	Kontrolován	Ko.šiték	Term.terčík	Plombován	Nezpůsobily	Do údržby	Opraven	Použitý materiál	Nový HP	Závěr: HP vyhovuje		Poznámka
																	nenodati se	škrtněte	
1	2881 - 2.p.	2	Pr	Ao	6PReal	03692	15	15	x					x			NE	x	
2		2	Pr	G	PD6GA	189801	10	20	x	x	x	x		x			x	ANO	
3	suteren	2	Pr	T	PG6LE	033467	07	16	x		x	x					x	ANO	
4																	NE	ANO	
5	2882 - 2.p.	2	Pr	Ao	6PReal	15858	14	19	x		x	x					x	ANO	
6	suteren	2	Pr	Ao	6PReal	05886	16	16	x		x	x					x	ANO	
7																	NE	ANO	
8	2883 - 3.p.	2	Pr	T	PG6LE	03358	15	15	x				x				NE	x	
9		2	Pr	N	PG6PDC	02199	15	20	x	x	x	x		x			x	ANO	
10	suteren	2	Pr	T	PG6LE	05113	10	15	x				x				NE	x	
11		2	Pr	G	PD6GA	188136	10	20	x	x	x	x		x			x	ANO	
12																	NE	ANO	
13	2884 - 2.p.	2	Pr	T	PG6LE	04890	10	15	x				x				NE	x	
14		2	Pr	T	PG6LE	005038	12	20	x	x	x	x		x			x	ANO	
15	suteren	2	Pr	N	PG6PDC	16041	08	18	x		x	x					x	ANO	
16																	NE	ANO	
17	2885 - 3.p.	2	Pr	T	PG6LE	05020	10	15	x				x				NE	x	
18		2	Pr	G	PD6GA	250729	10	20	x	x	x	x		x			x	ANO	
19	suteren	2	Pr	Ao	6PReal	03425	15	15	x				x				NE	x	
20		2	Pr	N	PG6PDC	02375	15	20	x	x	x	x		x			x	ANO	

Jiné závady a doporučení

VYSVĚTLIVKY ZNAČEK

Druh hasičích přístrojů	Výrobce has. přístrojů	Výměny náhradních dílů	Důvody odeslání HP na údržbu	Důvody nezpůsobivosti HP
V vodní	N Neuruppin	H hadice	1 provedení periodické zkoušky	A vadný nelze předepsaným způsobem opravit
PN pěnový	H Hastex & Haspr	M manometr	2 poškozená nádoba	B nelze bezpečně zjistit výr. číslo a rok výroby
PR práškový	K Kodreta	NA nárazníková armatura	3 nevyhovující náplň	C HP starší 20-ti let
H halonový	T Tepostop	TP tlaková patrona	4 poškozené, vadné, chybějící komponenty	
CO sněhový	B Bavaria	NV návlék	5 plnění po použití	
PJ pojízdný HP	A Apolda	PO pojistka nárazová		
/ označení provedených	Ao Albeco	Me membrána		
X úkonů a dodaného mat.	E ETS	Te těsnění		
	Kov Kovoslužba	PV poj. Ventil	ZV zavěšení HP	DATUM provedené kontroly - údržby:
	G Gloria	Ve věšák HP	CV čepička ventilu	9.3.2020

POUČENÍ: Provoz nezpůsobilých hasičích přístrojů je nutné odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů. Objednavatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně s vyřazením a jeho likvidací. Zhotovitel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby nebo odborného vyřazení a likvidace.

Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole hasičích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce HP.

Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole hasičích přístrojů. Svým podpisem tohoto zápisu nebo přiloženého "Potvrzení" prohlašuje, že je vlastníkem (uživatelem) původně instalovaných HP a to ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001 Sb. Dále prohlašuje, že opravených a dodaných HP se stává vlastníkem (uživatelem) až ve chvíli uhrazení faktury od zhotovitele.

Montér firmy "Mc" prohlašuje, že svědomitě a důstojně provedl kontrolu jemu

Firma "Mc" v souladu s platnou vyhláškou obnovy na základě podepsané smlouvy či vystavené objednávky v odpovídajícím termínu kontrolu HP.

VA.Č.Š. 711 (MC)
IČO: 12570567 - 602 363 420
Odborný tech. k firmě č. 5
p. Jan Krahulík
(31. 5. 07 117 718)

Vladimír Malec Firma Mc
Požární služby

ul. Na kopci 1026, 272 01 KLADNO
Tel./Fax 312 247 001 mobil 602 363 420
IČ: 125.70.567, DIČ: CZ5803061495
E-mail: vladimirmalec@seznam.cz

Podpis:

Razítko:

Podpis:

**Malec Vladimír**

Mc- Požární služby
Na kopci 1026
272 01 Kladno

IČ: 12570567
DIČ: CZ5803061495

TEL: 602 363 420
FAX: 312 247 001

vladimirmalec@seznam.cz
www.hasicipristroje.unas.cz

Variabilní symbol: 20200327
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 26469511
DIČ:

**Společenství vlastníků pro dům
Moskevská 3114, Kladno
Moskevská 3114
272 04 Kladno**

Číslo účtu: **380747359 0800**

Datum vystavení: 25.03.2020
Datum splatnosti: **06.04.2020**
Datum uskutečnění plnění: 13.03.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Kontrola hasicích přístrojů a hydrantů 2020/03						
Preventivní prohlídka - do 9NP BD	1 ks	240,50		240,50 21%	50,51	291,01
Kontrola HP - kat. 1,2,5	17 ks	52,90		899,30 21%	188,85	1 088,15
Likvidace HP do 6kg hasiva	4 ks	167,80		671,20 21%	140,95	812,15
Protokol likvidace	1 ks	47,10		47,10 21%	9,89	56,99
Výměna HP - P6	4 ks	598,40		2 393,60 21%	502,66	2 896,26
Dodán HP - PG6 PDC	4 ks	1 494,20		5 976,80 21%	1 255,13	7 231,93
Kontrola Hy - C/D vnitřního	8 ks	124,80		998,40 21%	209,66	1 208,06
Tabulka- sam.- výtah	2 ks	35,50		71,00 21%	14,91	85,91
Tabulka - strojovna výtahů	1 ks	30,00		30,00 21%	6,30	36,30
Umístění tabulky	3 ks	20,70		62,10 21%	13,04	75,14
Ko. štítek HP,Hy	8 ks	27,30		218,40 21%	45,86	264,26
Term.terčík	17 ks	9,90		168,30 21%	35,34	203,64
Plomba + evidence	17 ks	7,40		125,80 21%	26,42	152,22
Doprava	14 Km	14,10		197,40 21%	41,45	238,85
Součet položek				12 099,90	2 540,97	14 640,87
Zaokrouhlení						0,13
CELKEM K ÚHRADĚ						14 641,00

Přílohy: Kontrolní listy, zápisy a potvrzení v rozsahu dle provedených služeb.

Vystavil: M. Malcová
VladimirMalec@seznam.cz

Vladimír Malec

Firma Mc - Požární služby
Na Kopci 1026, 272 01 Kladno

IČ: 12570567 DIČ: CZ5803061495

Registrace: 320301-11027-01 OŽU Kladno 12/92

Odb. způsobilost PO: Š-44/95, BP: 1982/11

E-mail: VladimirMalec@seznam.cz


Fax/Záz. 312 247 001, mobil 602 363 420

320301-11027-01 OŽU Kladno 12/92

Poznámka: V případě Vašeho zájmu o služby na úseku bezpečnosti práce (zpracování nezbytné dokumentace, školení, tabulky atd.) kontaktujte V. Malce na mob. tel. nebo email. Podpisem "Potvrzení o provedení služeb a dodání materiálu od Mc" je odsouhlaseno případné řešení sporů z této obchodní listiny a obchodního vztahu v souladu s aktuálním zněním zákona č. 216/1994Sb. před rozhodcem, kterého jmenuje příslušný předseda Rozhodčího soudu ve věcech majetkových. Spor bude rozhodnut na základě listinných podkladů předložených stranami a rozodčí nález bude vydán bez nařízení jednání. Spor bude řešen především u Rozhodčího soudu v Kladně (IČ: 26996791) v souladu s Řádem a ostatními předpisy jím vydanými. Při nemožnosti využití zákona č. 216/1994Sb. bude spor rozhodnut příslušným soudem.



A OBJEDNÁVKA SLUŽEB A MATERIÁLU PO-BP od Firmy V. Malec "Mc" Kladno (Pokud není řešeno jiným dokladem-smlouvou)



B POTVRZENÍ O PROVEDENÍ SLUŽEB, KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI A DODÁNÍ MATERIÁLU PO-BP Firmou V. Malec "Mc" Kladno (Dodací list) č.: 2.

Dodavatel  Vladimír Malec "Mc" - Požární služby Na Kopci 1026, 272 01 Kladno IČ: 12570567 DIČ: CZ5803061495 Registrace: 320301-11027-01 OŽÚ Kladno 12/92 E-mail: VladimirMalec@seznam.cz Tel,fax,zázn: 312 247 001 Mobil: 602 363 420	Odběratel (Objednatel): (Fakturační adresa, IČO, DIČ číslo Registrace zápisu, telefon, jméno kontakt. osoby) SHANNY Kladno SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POSKEVSKÁ 3114, 27204 Kladno IČ: 26469511	DATUM: 13. 3. 2020 Místo realizace služeb (pokud není totožné s fakturační adresou): POSKEVSKÁ 3114 Kladno V. MALCOVÁ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provedeno (Objednáno):	Počet:	Provedeno (Objednáno):	Počet:
Odborná činnost technika "Mc"/hodin	1x	Doplnění hadice C	
Preventivní prohlídka PO + zápis (byt. dům apod.)	1x	Doplnění hadice D	
Vizuální kontrola HP dle ČSN ISO 11602-2	12x	Doplnění proudnice C	
Údržba - kontrola přen. HP kategorie 1,2 a 5		Doplnění proudnice D přímé	
Údržba - kontrola přen. HP kategorie 3 a 4		Doplnění proudnice D otočné	
Údržba - kontrola poj. HP/typ		Zapůjčení hadice C po dobu tl. zkoušky	
Označení has. přístroje k opravě		Zapůjčení hadice D po dobu tl. zkoušky	
Označení has. přístroje ke zrušení	5x	Výměna hadice C s tl. zkouškou	
Odvoz neopravitelného HP a jeho likvidace		Výměna hadice D s tl. zkouškou	
Výměna - oprava - per. ukouška HP/typ	5x PGT	Tlaková zkouška hadice C	
		Tlaková zkouška hadice D	
		Doplnění redukce D	
Dodán nový díl HP:		Doplnění pev. půlspojky C	
nár. pojistka hadice HP (1,2)		Doplnění pev. půlspojky D	
těsnění manometr		Doplnění pev. půlspojky B	
membrána tl. patrona/typ		Doplnění víčka C	
patka HP/PVC kryt vent. návod		Doplnění víčka D	
spoust. páka čepička vent.		Doplnění víčka B	
kolečko S držák HP		Doplnění kolečka vent. D	
hadice W, PS (3,4) kryt HP/druh		Instalace skříňky na klíče	
hadice S (5) 5x PGT DC		Instalace věšáku/krytu na HP	
Dodán nový has. přístroj-typ/počet		Nástřik orient. šipek	2x VTAH
		Tabulky PO/BP střední S/P	
Pyrocool - has. sprej 0,4/1,0	8x	Tabulky PO/BP malé S/P	
Kontrola vnitř. hydrantu		Tabulky PO - dosvitové/rozměr	
Kontrola odb. místa suchovodu		Laminofolie Popl. směrnice	
Kontrola kompletnosti ústí suchovodu		Kontrola pož.dveří mechanické/automatické	
Kontrola hadicové skříňě		Kontrola prostupů kategorie 1/2	
Kontrola venk. podzem. Hydr.		Kontrola pož. ucpávky třída 1/2	
Kontrola venk. stojan. Hydr.		Kontrola hlásiče	
Likvidace odpadu z hydr. skříňě		Kontrolní štítek	
Kontrolní štítek HP/Hy	8x	Ostatní služby a materiály	1x SAD. STROJOVNA USTAVU
Terminový terčík na štítek	12x		
Plombování + evidence	12x		
Označení nefunkčního hydrantu		Odhad poměrné části dopr. nákladů/km	13
Odvezení a likvidace hydr. hadice		Objednatel svým podpisem potvrzuje rozsah objednaných služeb a materiálů.	

POZNÁMKA: Odběratel souhlasí s obsahem tohoto potvrzení a podpisem tohoto dokladu stvrzuje realizování uvedených služeb a dodání prezentovaných materiálů jenž tímto přijímá. Odběratel prohlašuje, že majitelem uvedených služeb a materiálů se stává až ve chvíli úhrady dohodnuté ceny dodavatel, do tohoto okamžiku je majitelem služeb (dokumentace) a materiálů jejich dodavatel, který po neprovedení úhrady v termínu splatnosti může jimi svobodně disponovat.

Za Firmu V. Malec "Mc": (razítko + podpis)



Služby a materiály objednal, převzal: (podpis, jméno - čitelně, razítko)



Požární preventivní zápis z bytového objektu

objednavatel: Sunny Kladno

dodavatel:

Správce objektu: Sunny Kladno

Majitel objektu: Společenství vlastníků

adresa objektu: Moskevská 3114, Kladno

datum: 13.3.2020

Vladimír Malec - Firma "MC"

Požární služby Kladno

Na kopci 1026 IČO: 125 70 567

272 01 Kladno DIČ: CZ5803061495

Tel/Fax: 312 247 001

Mobil: 602 363 420

// VYHOVUJE//

Výsledek prohlídky:	POŽÁRNÍ DOKUMENTACE (PŘ,PPS) JE VYVĚŠENA	ANO - X
	ÚNIKOVÁ CESTA JE VOLNÁ	ANO - X
	HLAVNÍ EL. VYPÍNAČ JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	HLAVNÍ UZÁVĚR VODY JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU	ANO - X

(Rozpis uveden v poznámce)

POZN.:

Za Firmu MC:

(Razítko + podpis preventisty PO)

Vlad. MALEC (tisk)
IČO: 12570567, tel: 602 363 420
Odborný technik firmy č. 6
p. Jan Krahulík
tel.: 607 117 718

Prohlídce přítomen:

(Jméno čitelně)

pí. Malcová

ZÁPIS O KONTROLE - ÚDRŽBE A OPRAVÁCH HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ

provedené v souladu s vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., ČSN ISO 11602-2 a průvodní dokumentací výrobce

Číslo zápisu: 1.

ZHOTOVITEL:

Firma Mc

Vladimír Malec

Firma Mc - Požární služby

Na Kopeči 1026, 272 01 Kladno

IČO: 125 70 567

DIČ: 031 - 5803061495

Registrace: 320301-11027-01 OŽS Kladno 12/92

Odb.způsobilost PO: Š 44/95

E-mail: VladimirMalec@seznam.cz

Tel./fax/Zázn.: 312 247 001 Mobil: 602 363 420

OBJEDNATEL - Vlastník / Uživatel hasičského přístroje:

(Název, jméno, adresa sídla - fakturační, IČO, DIČ, Zapsán v OR nebo jiné evidenci, telefon, jméno, kontakt osoby atd.)

Sunny Kladno

Společenství vlastníků Moskevská 3114

Moskevská 3114, 272 04 Kladno

IČ: 264 69 511

tel.: 602 112 894

pí. Malcová

MÍSTO KONTROLY:

Moskevská 3114,

Kladno

Za objednavatele: pí. Malcová

přítomen: (Jméno/podpis/razítko)

Umístění has. přístroje	Kategorie dle ČSN ISO	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení HP	Výrobní číslo HP	Rok výroby	Poslední per. zkouška	Kontrolován	Ko.šiték	Term.terčík	Plombován	Nezpůsobilý	Do údržby	Opraven	Použitý materiál	Nový HP	Závěr: HP vyhovuje		Poznámka
																	nemající se škrtněte		
1	strojovna	2	Pr	Ao	6PReal	0450	08	15	x				x				NE	x	
2		2	Pr	G	PD6GA	491720	08	20	x	x	x	x		x			x	x	ANO
3	6.p.	2	Pr	T	PG6LE	012457	05	15	x				x				NE	x	
4		2	Pr	Kov	6PKT	208300	05	20	x	x	x	x		x			x	x	ANO
5	5.p.	2	Pr	T	PG6LE	034058	06	15	x				x				NE	x	
6		2	Pr	N	PG6PDC	24282	05	20	x	x	x	x		x			x	x	ANO
7	4.p.	2	Pr	T	PG6LE	017078	04	15	x				x				NE	x	
8		2	Pr	N	PG6PDC	011199	19	20	x	x	x	x					x	x	ANO
9	3.p.	2	Pr	T	PG6LE	005214	04	15	x				x				NE	x	
10		2	Pr	N	PG6PDC	011054	19	20	x	x	x	x					x	x	ANO
11	2.p.	2	Pr	T	PG6LE	019780	04	15	x				x				NE	x	
12		2	Pr	N	PG6PDC	011270	19	20	x	x	x	x					x	x	ANO
13	1.p.	2	Pr	G	PD6GA	250865	10	16	x		x	x					x	x	ANO
14	přízemí	2	Pr	T	PG6LE	045756	06	15	x				x				NE	x	
15		2	Pr	G	PD6GA	012017	07	20	x	x	x	x		x			x	x	ANO
16	suteren	2	Pr	Kov	6PKT	187844	04	15	x				x				NE	x	
17		2	Pr	N	PG6PDC	010493	19	20	x	x	x	x					x	x	ANO *
18																	NE	ANO	
19																	NE	ANO	
20																	NE	ANO	

Jiné závady a doporučení

* - H.P. uzamčen u H.U.V.

VYSVĚTLIVKY ZNAČEK

Druh hasičského přístroje	Výrobce has. přístroje	Výměny náhradních dílů	Důvody odeslání HP na údržbu	Důvody nezpůsobilosti HP
V vodní	N Neuruppin	H hadice	1 provedení	A vadný nelze předepsaným způsobem opravit
PN pěnový	H Hastex & Haspr	M manometr	2 poškozená nádoba	B nelze bezpečně zjistit výr. číslo a rok výroby
PR práškový	K Kodreta	NA nárazníková armatura	3 nevyhovující náplň	C HP starší 20-ti let
H halonový	T Tepostop	TP tlaková patrona	4 poškozené, vadné, chybějící komponenty	
CO sněhový	B Bavaria	NV návlek	5 plnění po použití	
PJ pojízdný HP	A Apolda	PO pojistka nárazová		
/ označení provedených	Ao Albeco	Me membrána		
X úkonů a dodaného mat.	E ETS	Te těsnění		
	Kov Kovoslužba	PV poj. Ventil	ZV zavěšení HP	
	G Gloria	Ve věšák HP	CV čepička ventilu	

DATUM provedené kontroly - údržby:

13.3.2020


POUČENÍ: Provozu nezpůsobilé hasičské přístroje je nutné odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů. Objednavatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně s vyřazením a jeho likvidací. Zhotovitel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby nebo odborného vyřazení a likvidace.


Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole hasičských přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce HP.

Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole hasičských přístrojů. Svým podpisem tohoto zápisu nebo příloženého "Potvrzení" prohlašuje, že je vlastníkem (užitelem) původně instalovaných HP a to ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001 Sb. Dále prohlašuje, že opravených a dodaných HP se stává vlastníkem (užitelem) až ve chvíli uhrazení faktury od zhotovitele.

Montér firmy "Mc" prohlašuje, že svědomitě a důsledně provedl kontrolu jemu zákazníkem předložených hasičských přístrojů.

Firma "Mc" v souladu s platnou vyhláškou obnoví na základě podepsané smlouvy či vystavené objednávky - od příštího termínu kontrolu HP.





Podpis:

Razítko:

Podpis:

ul. Na Kopeči 1026, 272 01 Kladno
 Tel./Fax: 312 247 001, mobil: 602 363 420
 IČ: 125 70 567, DIČ: CZ5803061495
 E-mail: vladirmalec@seznam.cz

Požární služby

Vladimír Malec

Firma



272 01 KLADNO, ul.: Na kopci 1026/8

Tel./Fax: 312 247 001 mobil: 602 363 420

DIČ: 031-5803061495, IČO: 125 70 567

Zákazník:

Společenství vlastníků

Moskevská 3114 Kladno

Vyřazovací protokol hasicích přístrojů

Potvrzujeme Vám tímto dokladem ze dne 13.3.2020, že byly z dalšího používání vyřazeny následující hasicí přístroje:


Typ přístroje	Výrobní číslo	Počet	Důvod vyřazení	Likvidován "Mc"	Poznámka
6PKT	187844	1	stáří	ANO	
PG6LE	017078	1	stáří	ANO	
PG6LE	005214	1	stáří	ANO	
PG6LE	019780	1	stáří	ANO	

Při kontrole has.přístrojů kontrolním technikem (při přípravě opravy - plnění) bylo zjištěno, že výše uvedené hasicí přístroje nejsou schopny dalšího bezpečného používání. Z uvedených důvodů (např. stáří nádob, koroze, nevyhovují technickým podmínkám výrobce atd.) jsou v souladu s technickými podmínkami výrobců a vyhlášek MV ČR č. 246/01 Sb. VYŘAZENY Z PROVOZU ve smyslu paragrafů uvedené vyhlášky a podmínek bezpečnosti práce.

Firma "Mc" - požární služby Kladno vyřazené hasicí přístroje předané jí zákazníkem (viz kolonka "likvidován Mc") odborně demontuje a provede jejich likvidaci v souladu s předpisy pro zvláštní a nebezpečné odpady. (viz vnitřní systém odpadového hospodářství Firmy "Mc").

H.P. vyřadil: J. Krahulík

datum: 13.3.2020



Firma **Mc**

Vladimír Malec

Firma Mc - Požární služby

Na Kopci 1026, 272 01 Kladno

IČO: 125 70 567

Registrace: 320301-11027-01 OŽS Kladno 12/92

Odb.způsobitost PO: Š 44/95

E-mail: VladimírMalec@seznam.cz

Tel/fax/Zázn.: 312 247 001 Mobil: 602 363 420

**KONTROLNÍ LIST HADICOVÝCH SYSTÉMU A POZARNÍHO POTRUBÍ
V BYTOVÝCH OBJEKTECH (ZÁZNAM O ÚDRŽBĚ - REVIZI)**

Kontrola provedena dle platného zákona, Vyhl. MV ČR a souvisejících ČSN 730873, EN 671-3.

Kontrolní list obsahuje pouze nezbytné údaje k posouzení provozuschopnosti zařízení.

Druh zařízení: (jednotně označeno křížkem)

- Hydrantový systém C s plochou hadicí **HYC**
- Hydrantový systém D s plochou hadicí **HYD**
- Hadicový navigiák s tvarově stálou hadicí..... **HNV**
- Hadicová skříň C..... **HAC**
- Hadicová skříň D..... **HAD**
- Odběrné místo nezav. pož. potrubí..... **NPP**

Místo kontroly: (Pokud je adresa či objekt odlišný od sídla)

Moskevská 3114, Kladno

(adresa k odeslání) název správce:

Datum kontroly: Příští(měs/rok)

13.3.2020

3/21

ZÁKAZNÍK: (Název, adresa sídla a fakturace, IČO, DIČ, číslo zápisu v obch. rejstříku nebo jiné evidenci, telefon a jméno kontaktní osoby)

Sunny Kladno

**Společenství vlastníků
Moskevská 3114, 272 04 Kladno**

IČ: 264 69 511

tel.: 602 112 894 - pí. Malcová

Kontrola přítomen: pí. Malcová

(čít. jméno, podpis).....

1	Blok - Ulice (Název místa údržby - revize)	číslo popisné	Patro domu (užívatele číslování)	Druh zařízení (ověřit obráb.)	Kontrolováno dle vyhl. a ČSN	Výsledný tlak (Mpa)	Výsledný průtok (l/sec)	Přítupnost značení skříň, vhodnost a pevnost umístění	Stav rozvodů vody včetně ochr.potrubí	Označení hlavního uzávěru vody a propustnost	Stav skříň, navigiáku a uložení hadice	Stav ventilů, příspojek a spojů	Stav proudnice	Stav hadice	Datum poslední TZ hadice	Hadice - Datum příští TZ	Výměna hadice za odtlakovanou	Samostatná tlak. zkouška původní hadice	Závady	Zapůjčení hadice	Doplňeno:										ZÁVĚR Vyhovuje ČSN Nehodící se škrtněte					
																					Hadice	Proudnice	Redukce	Půsp.P.	Půsp.V.	Záslepka	Čištění	Ko. Šítek	Term. terčík	Plomba						
1	Moskevská	3114	6	HYD	A	0,2	0,36	A	A	A	A	A	A	A	16	21			pákový vent																x	ANO
2			5	HYD	A	0,21	0,37	A	A	A	A	A	A	A	16	21																		x	ANO	
3			4	HYD	A	0,22	0,38	A	A	A	A	A	A	A	16	21																		x	ANO	
4			3	HYD	A	0,23	0,39	A	A	A	A	A	A	A	16	21																		x	ANO	
5			2	HYD	A	0,25	0,41	A	A	A	A	A	A	A	16	21																		x	ANO	
6			1	HYD	A	0,26	0,42	A	A	A	A	A	A	A	16	21																		x	ANO	
7			příz.	HYD	A	0,27	0,42	A	A	A	A	A	A	A	16	21																		x	ANO	
8			sut.	HYD	A	0,29	0,44	A	A	A	A	A	A	A	16	21																		x	ANO	
9																																			NE	ANO
10																																			NE	ANO
11																																			NE	ANO

Závěr: Technik Firma "Mc" prohlašuje, že odpovídá za svědomitě a důsledně provedení revize - údržby výše uvedeného zařízení. Odborná kvalifikace technika Firma "Mc" provádějícího revizi splňuje patřičné podmínky nutné k provádění těchto činností ("Oprávněná osoba"). Ke zjištění nezbytných údajů byly použity odpovídající měřicí přístroje a zařízení. Majitel - provozovatel zařízení musí oznámit územně příslušnému HZS případně při kontrole zjištěné a ihned neodstranitelné závady způsobující nefunkčnost, či nedostatečné provozní parametry odběrných míst. Ihned je povinen zahájit odstranění těchto závad. Kontrolované zařízení je označeno kontrolním štítkem a nevyhovující zařízení je označeno tabulkou "MIMO PROVOZ". Firma "Mc" v souladu s platnou vyhláškou obnoví v odpovídajícím termínu kontrolu hasebního zařízení (viz.smlouva či objednávka služeb).

Poznámky :

Revizi - údržbu provedl (Razítko + podpis technika "Mc")

Vlad. MALEC - 11.3.2020
IČO: 12570567 T: 602 363 420
Odborný technik firmy č. 6
p. Jan Krahulík
tel.: 607 117 718

Za Firmu "Mc":

Vladimír Malec Firma **Mc**
Požární služby

ul. Na kopci 1026 • 272 01 Kladno
Tel./Fax 312 247 001 • mobil 602 363 420
IČ: 125 70 567, DIČ: CZ043051495
E-mail: vladimirmalec@seznam.cz

ZNAČKY: Vyhovuje = A, nebo OK. Nevyhovuje = NE. Doplněný materiál = X nebo I.

**Malec Vladimír**

Mc- Požární služby

Na kopci 1026

272 01 Kladno

IČ: 12570567

DIČ: CZ5803061495

TEL: 602 363 420

FAX: 312 247 001

vladirmalec@seznam.cz

www.hasicipristroje.unas.cz

Variabilní symbol: 20200328

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 29020158

DIČ:

**Společenství vlastníků Kordačova 400 - 401, I
Kordačova 401
272 04 Kladno**

Číslo účtu:

380747359 0800

Datum vystavení:

25.03.2020

Datum splatnosti:

06.04.2020

Datum uskutečnění plnění:

11.03.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Kontrola hasicích přístrojů a hydrantů 2020/03						
Preventivní prohlídka - do 9NP BD	2 ks	240,50		481,00 21%	101,01	582,01
Kontrola HP - kat.1,2,5	12 ks	52,90		634,80 21%	133,31	768,11
Výměna HP - P6	5 ks	598,40		2 992,00 21%	628,32	3 620,32
Ko. štítek HP,Hy	5 ks	27,30		136,50 21%	28,67	165,17
Term.terčík	7 ks	9,90		69,30 21%	14,55	83,85
Plomba + evidence	7 ks	7,40		51,80 21%	10,88	62,68
Doprava	10 Km	14,10		141,00 21%	29,61	170,61
Součet položek				4 506,40	946,35	5 452,75
Zaokrouhlení						0,25
CELKEM K ÚHRADĚ						5 453,00

Přílohy: Kontrolní listy, zápisy a potvrzení v rozsahu dle provedených služeb.

Vystavil: M. Malcová
VladimirMalec@seznam.cz
Vladimír Malec
 Firma Mc - Požární služby
 Na Kopci 1026, 272 01 Kladno
 IČ: 12570567 DIČ: CZ5803061495
 Registrace: 320901-11027-01 OŽU Kladno 12/92
 Odb. způsobilost PO: Š-44/95, BP: 1982/11
 E-mail: VladimírMalec@seznam.cz
 Fax/Záz. 312 247 001, mobil 602 363 420

320301-11027-01 OŽU Kladno 12/92

Poznámka: V případě Vašeho zájmu o služby na úseku bezpečnosti práce (zpracování nezbytné dokumentace, školení, tabulky atd.) kontaktujte V. Malce na mob. tel. nebo email. Podpisem "Potvrzení o provedení služeb a dodání materiálu od Mc" je odsouhlaseno případné řešení sporů z této obchodní listiny a obchodního vztahu v souladu s aktuálním zněním zákona č. 216/1994Sb. před rozhodcem, kterého jmenuje příslušný předseda Rozhodčího soudu ve věcech majetkových. Spor bude rozhodnut na základě listinných podkladů předložených stranami a rozodčí náleží bude vydán bez nařízení jednání. Spor bude řešen především u Rozhodčího soudu v Kladně (IČ: 26996791) v souladu s Řádem a ostatními předpisy jím vydanými. Při nemožnosti využití zákona č. 216/1994Sb. bude spor rozhodnut příslušným soudem.






QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,25 0%		
	0,00 10%	0,00	0,00
	0,00 15%	0,00	0,00
4 506,40	21%	946,35	5 452,75

Převzal:

Razítko:

Dodavatel  Vladimír Malec "Mc" - Požární služby Na Kopci 1026, 272 01 Kladno IČ: 12570567 DIČ: CZ5803061495 Registrace: 320301-11027-01 OŽÚ Kladno 12/92 E-mail: VladimírMalec@seznam.cz Tel./fax, zázn.: 312 247 001 Mobil: 602 363 420		Odběratel (Objednatel): (Fakturační adresa, IČO, DIČ číslo Registrace zápisu, telefon, jméno kontakt. osoby) SÚNNH Kladno SPOLEČENSTVÍ KOPČAČOVA 400-307 27201 Kladno		DATUM: 11.3.2020 Místo realizace služeb (pokud není totožné s fakturační adresou): KOPČAČOVA 400-307 Kladno h. VONDRAK			
Provedeno (Objednáno):		Počet:		Provedeno (Objednáno):		Počet:	
Odborná činnost technika "Mc"/hodin		2x		Doplnění hadice C			
Preventivní prohlídka PO + zápis (byt. dum apod.)				Doplnění hadice D			
Vizuální kontrola HP dle ČSN ISO 11602-2		12x		Doplnění proudnice C			
Údržba - kontrola přen. HP kategorie 1,2 a 5				Doplnění proudnice D přímé			
Údržba - kontrola přen. HP kategorie 3 a 4				Doplnění proudnice D otočné			
Údržba - kontrola poj. HP/typ				Zapůjčení hadice C po dobu tl. zkoušky			
Označení has. přístroje k opravě				Zapůjčení hadice D po dobu tl. zkoušky			
Označení has. přístroje ke zrušení				Výměna hadice C s tl. zkouškou			
Odvoz neopravitelného HP a jeho likvidace				Výměna hadice D s tl. zkouškou			
Výměna - oprava - per. ukouška HP/typ		5x PGT		Tlaková zkouška hadice C			
Dodán nový díl HP:				Tlaková zkouška hadice D			
nár. pojistka		hadice HP (1,2)		Doplnění redukce D			
těsnění		manometr		Doplnění pev. půlspojky C			
membrána		tl. patrona/typ		Doplnění pev. půlspojky D			
patka HP/PVC kryt vent.		návod		Doplnění pev. půlspojky B			
spoust. páka		čepička vent.		Doplnění víčka C			
kolečko S		držák HP		Doplnění víčka D			
hadice W, PS (3,4)		kryt HP/druh		Doplnění víčka B			
hadice S (5)				Doplnění kolečka vent. D			
Dodán nový has. přístroj-typ/počet				Instalace skříňky na klíče			
Pyrocool - has. sprej 0,4/1,0				Instalace věšáku/krytu na HP			
Kontrola vnitř. hydrantu				Nástřík orient. šipek			
Kontrola odb. místa suchovodu				Tabulky PO/BP střední S/P			
Kontrola kompletnosti ústí suchovodu				Tabulky PO/BP malé S/P			
Kontrola hadicové skříně				Tabulky PO - dosvitové/rozměr			
Kontrola venk. podzem. Hydr.				Laminofolie Popl. směrnice			
Kontrola venk. stojan. Hydr.				Kontrola pož.dveří mechanické/automatické			
Likvidace odpadu z hydr. skříně				Kontrola prostupů kategorie 1/2			
Kontrolní štítek HP/Hy		5x		Kontrola pož.ucpávky třída 1/2			
Termínový terčík na štítek		3x		Kontrola hlásiče			
Plombování + evidence				Kontrolní štítek			
Označení nefunkčního hydrantu				Ostatní služby a materiály			
Odvezení a likvidace hydr. hadice				Odhad poměrné části dopr. nákladů/km		10	
POZNÁMKA:				Objednatel svým podpisem potvrzuje rozsah objednaných služeb a materiálů. Odběratel souhlasí s obsahem tohoto potvrzení a podpisem tohoto dokladu stvrzuje realizování uvedených služeb a dodání prezentovaných materiálů jenž tímto přijímá. Odběratel prohlašuje, že majitelem uvedených služeb a materiálu se stává až ve chvíli úhrady dohodnuté ceny dodavatelem, do tohoto okamžiku je majitelem služeb (dokumentace) a materiálů jejich dodavatel, který po neprovedení úhrady v termínu splatnosti může jimi svobodně disponovat.			
Za Firmu V. Malec "Mc": (razítko + podpis)  V. MALEC IČO: 12570567 T: 602 363 420 Odborný technik firmy č. 6 p. Jan Krahulík tel.: 607 117 718		Služby a materiály objednal, převzal: (podpis, jméno - čitelně, razítko) 					

Požární preventivní zápis z bytového objektu

objednavatel: Společenství

dodavatel:

Správce objektu: Sunny Kladno

Majitel objektu: Společenství

adresa objektu: Kordačova 400, Kladno

datum: 11.3.2020

Vladimír Malec - Firma "MC"

Požární služby Kladno

Na kopci 1026 IČO: 125 70 567

272 01 Kladno DIČ: CZ5803061495

Tel/Fax: 312 247 001

Mobil: 602 363 420

// VYHOVUJE//

Výsledek prohlídky:	POŽÁRNÍ DOKUMENTACE (PŘ,PPS) JE VYVĚŠENA	ANO - X
	ÚNIKOVÁ CESTA JE VOLNÁ	ANO - X
	HLAVNÍ EL. VYPÍNAČ JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	HLAVNÍ UZÁVĚR VODY JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU	ANO - X

(Rozpis uveden v poznámce)

POZN.: BĚHEM MÉ KONTROLY BEZ ZJEVNÝCH ZÁVAD

Za Firmu MC:
(Razítko + podpis preventisty PO)

Vlad. MALEC
IČO: 12570567 Tel: 312 247 001
Odborný technik firmy č. 6
p. Jan Krahulík
tel.: 602 363 420

Prohlídce přítomen:
(Jméno čitelně)

p. Vondrák

Požární preventivní zápis z bytového objektu

objednavatel: Společenství

dodavatel:

Správce objektu: Sunny Kladno

Majitel objektu: Společenství

adresa objektu: Kordačova 401, Kladno

datum: 11.3.2020

Vladimír Malc - Firma "MC"

Požární služby Kladno

Na kopci 1026 IČO: 125 70 567

272 01 Kladno DIČ: CZ5803061495

Tel/Fax: 312 247 001

Mobil: 602 363 420

// VYHODNĚNÍ //

Výsledek prohlídky:	POŽÁRNÍ DOKUMENTACE (PR,PPS) JE VYVĚŠENA	ANO - X
	ÚNIKOVÁ CESTA JE VOLNÁ	ANO - X
	HLAVNÍ EL. VYPÍNAČ JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	HLAVNÍ UZÁVĚR VODY JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU	ANO - X

(Rozpis uveden v poznámce)

POZN.: BĚHEM MÉ KONTROLY BEZ ZJEVNÝCH ZÁVAD

Za Firmu MC:
(Razítko + podpis preventisty PO)

Vladimír Malc
IČO: 12570567 Tel: 602 363 420
Odborný technik firmy č. 5
p. Jan Krahulík
tel.: 607 117 718

Prohlídce přítomen:
(Jméno čitelně)

p. Vondrák

ZÁPIS O KONTROLE - ÚDRŽBE A OPRAVÁCH HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ

provedené v souladu s vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., ČSN ISO 11602-2 a průvodní dokumentací výrobce

Číslo zápisu: 1.

ZHOTOVITEL:

Firma Mc

Vladimír Malec

Firma Mc - Požární služby

Na Kopeci 1026, 272 01 Kladno

IČO: 125 70 567 DIČ: 031 - 5803061495

Registrace: 320301-11027-01 OŽS Kladno 12/92

Odb.způsobitost PO: § 44/95

E-mail: VladimirMalec@seznam.cz

Tel/fax/Zázn.: 312 247 001 Mobil: 602 363 420

OBJEDNATEL - Vlastník / Uživatel hasičského přístroje: MÍSTO KONTROLY:

(Název, jméno, adresa sídla - fakturační, IČO, DIČ, Zapsán v OR nebo jiné evidenci, telefon, jméno, kontaktní osoby atd.)

Sunny Kladno

Společenství Kordačova 400 - 401

272 04 Kladno

tel.: 724 025 911

p. Vondrák

Kordačova 400 - 401,

Kladno

Za objednatele: p. Vondrák

přítomen: (Jméno/podpis/razítko)

Umístění has. přístroje	Kategorie dle ČSN ISO	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení HP	Výrobní číslo HP	Rok výroby	Poslední per.zkouška	Kontrolován	Ko.šiftek	Term.terčík	Plombován	Nezpůsobitý	Do údržby	Opraven	Použitý materiál	Nový HP	Závěr: HP vyhovuje		Poznámka	
																	nehodící se	škrtněte		
1	č.p. 400 - 2.p.	2	Pr	H	P6Te	028165	15	15	x					x				NE	x	
2		2	Pr	H	P6Te	010147	14	20	x	x	x	x		x				x	ANO	
3	přízemí	2	Pr	H	P6Te	017946	15	15	x					x				NE	x	
4		2	Pr	H	P6Te	010602	14	20	x	x	x	x		x				x	ANO	oko
5	suteren	2	Pr	J	P6T	14446	13	18	x		x	x						x	ANO	
6																		NE	ANO	
7	č.p. 401 - 2.p.	2	Pr	G	PD6GA	251718	08	18	x	x	x	x						x	ANO	
8	přízemí	2	Pr	H	P6Te	025187	15	15	x					x				NE	x	
9		2	Pr	H	P6Te	009471	14	20	x	x	x	x		x				x	ANO	
10	suteren	2	Pr	H	P6Te	017437	15	15	x					x				NE	x	
11		2	Pr	H	P6Te	011634	14	20	x	x	x	x		x				x	ANO	oko
12	suteren - klubovna	2	Pr	G	PD6GA	189871	10	15	x					x				NE	x	
13		2	Pr	G	PD6GA	076955	10	20	x	x	x	x		x				x	ANO	
14																		NE	ANO	
15																		NE	ANO	
16																		NE	ANO	
17																		NE	ANO	
18																		NE	ANO	
19																		NE	ANO	
20																		NE	ANO	

Jiné závady a doporučení

VYSVĚTLIVKY ZNAČEK

Druh hasičského přístroje	Výrobce has. přístroje	Výměny náhradních dílů	Důvody odeslání HP na údržbu	Důvody nezpůsobitosti HP
V vodní	N Neuruppin	H hadice	1 provedení	A vadný nelze předepsaným způsobem opravit
PN pěnový	H Hastex & Haspr	M manometr	2 periodické zkoušky	
PR práškový	K Kodreta	NA nárazníková armatura	3 poškozená nádoba	B nelze bezpečně zjištit výr. číslo a rok výroby
H halonový	T Tepostop	TP tlaková patrona	4 nevyhovující náplň	C HP starší 20-ti let
CO sněhový	B Bavaria	NV návlek	5 poškozené, vadné, chybějící komponenty	
PJ pojízdný HP	A Apolda	PO pojistka nárazová		
/ označení provedených	Ao Albeco	Me membrána		
X úkonů a dodaného mat.	E ETS	Te těsnění		
	Kov Kovoslužba	PV poj. Ventil		
J jiný výrobce	G Gloria	Ve vešák HP		
		ZV zavěšení HP		
		CV čepečka ventilu		
			DATUM provedené kontroly - údržby:	
				11.3.2020

POUČENÍ: Provozu nezpůsobitost hasičských přístrojů je nutné odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů. Objednatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně s vyřazením a jeho likvidací. Zhotovitel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby nebo odborného vyřazení a likvidace.

Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole hasičských přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce HP.

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole hasičských přístrojů. Svým podpisem tohoto zápisu nebo přiloženého "Potvrzení" prohlašuje, že je vlastníkem (uživatelem) původně instalovaných HP a to ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001 Sb. Dále prohlašuje, že opravených a dodaných HP se stává vlastníkem (uživatelem) až ve chvíli uhrazení faktury od zhotovitele.

Montér firmy "Mc" prohlašuje, že svědomitě a důsledně provedl kontrolu jemu zákazníkem předložených hasičských přístrojů.

Firma "Mc" v souladu s platnou vyhláškou obnoví na základě podepsané smlouvy či vystavené objednávky v odpovídajícím termínu kontrolu HP.

Vladimír Malec
IČO: 12570567 T: 602 363 420
Odborný technik firmy č. 6
Jan Krahulík
tel. 607117718

Podpis

Razítko

Podpis

Vladimír Malec Firma Mc
Požární služby

ul. Na kopcích 1026 • 272 01 Kladno

Tel./Fax. 312.247.001 mobil 602 363 420

IČO: 125 70 567, DIČ: CZ5803061495

E-mail: vladirmalec@seznam.cz

**Malec Vladimír**Mc- Požární služby
Na kopci 1026
272 01 KladnoIČ: 12570567
DIČ: CZ5803061495TEL: 602 363 420
FAX: 312 247 001vladimirmalec@seznam.cz
www.hasicipristroje.unas.czVariabilní symbol: 20200329
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 26490501
DIČ:**Společenství vlastníků Vodárenská 1949-52, I
Vodárenská 1950
272 01 Kladno**Číslo účtu: **380747359 0800**Datum vystavení: 25.03.2020
Datum splatnosti: **06.04.2020**
Datum uskutečnění plnění: 11.03.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Kontrola hasicích přístrojů a hydrantů 2020/03						
Preventivní prohlídka - do 9NP BD	4 ks	240,50		962,00 21%	202,02	1 164,02
Kontrola HP - kat.1,2,5	17 ks	52,90		899,30 21%	188,85	1 088,15
Výměna HP - V9	3 ks	583,50		1 750,50 21%	367,61	2 118,11
Výměna HP - P6	2 ks	598,40		1 196,80 21%	251,33	1 448,13
Dodán HP - PG6 PDC	1 ks	1 494,20		1 494,20 21%	313,78	1 807,98
Ko. štítek HP,Hy	6 ks	27,30		163,80 21%	34,40	198,20
Term.terčík	12 ks	9,90		118,80 21%	24,95	143,75
Plomba + evidence	12 ks	7,40		88,80 21%	18,65	107,45
Doprava	11 Km	14,10		155,10 21%	32,57	187,67

Součet položek 6 829,30 1 434,16 8 263,46
Zaokrouhlení 0,54**CELKEM K ÚHRADĚ****8 264,00****Vladimír Malec**Firma Mc - Požární služby
Na Kopci 1026, 272 01 KladnoIČ: 125 70 567 DIČ: CZ5803061495
Registrace: 320301-11027-01 OŽU Kladno 12/92
Odb. způsobilost PC: S-44/98, BP: 1982/11
E-mail: VladimírMalec@seznam.cz
Fax/Záz. 312 247 001, mobil 602 363 420

Přílohy: Kontrolní listy, zápisy a potvrzení v rozsahu dle provedených služeb.

Vystavil: M. Malcová
VladimirMalec@seznam.cz

320301-11027-01 OŽU Kladno 12/92

Poznámka: V případě Vašeho zájmu o služby na úseku bezpečnosti práce (zpracování nezbytné dokumentace, školení, tabulky atd.) kontaktujte V. Malce na mob. tel. nebo email. Podpisem "Potvrzení o provedení služeb a dodání materiálu od Mc" je odsouhlaseno případné řešení sporů z této obchodní listiny a obchodního vztahu v souladu s aktuálním zněním zákona č.216/1994Sb. před rozhodcem, kterého jmenuje příslušný předseda Rozhodčího soudu ve věcech majetkových. Spor bude rozhodnut na základě listinných podkladů předložených stranami a rozodčí nález bude vydán bez nařízení jednání. Spor bude řešen především u Rozhodčího soudu v Kladně(IČ: 26996791) v souladu s Řádem a ostatními předpisy jím vydanými. Při nemožnosti využití zákona č.216/1994Sb. bude spor rozhodnut příslušným soudem.






QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,54	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
6 829,30	21%	1 434,16	8 263,46

Převzal:

Razítko:

Dodavatel  Vladimír Malec "Mc" - Požární služby Na Kopci 1026, 272 01 Kladno IČ: 12570567 DIČ: CZ5803061495 Registrace: 320301-11027-01 OŽÚ Kladno 12/92 E-mail: VladimírMalec@seznam.cz Tel./fax, zázn: 312 247 001 Mobil: 602 363 420		Odběratel (Objednatel): (Fakturační adresa, IČO, DIČ číslo Registrace zápisu, telefon, jméno kontakt. osoby) Služby Kladno Společenství vodárenská 1949-52 Vodárenská 1950, 272 01 Kladno IČ: 244 50 501 TA-734472303		DATUM: 11.3.2020 Místo realizace služeb (pokud není totožné s fakturační adresou): Vodárenská 1949-52 Kladno H. Hrbková			
Provedeno (Objednáno): Odborná činnost technika "Mc"/hodin Preventivní prohlídka PO + zápis (byt. dum apod.) Vizuelní kontrola HP dle ČSN ISO 11602-2 Údržba - kontrola přen. HP kategorie 1,2 a 5 Údržba - kontrola přen. HP kategorie 3 a 4 Údržba - kontrola poj. HP/typ Označení has. přístroje k opravě Označení has. přístroje ke zrušení Odvoz neopravitelného HP a jeho likvidace Výměna - oprava - per. ukouška HP/typ Dodán nový díl HP: nář. pojistka hadice HP (1,2) těsnění manometr membrána tl. patrona/typ patka HP/PVC kryt vent. návod spoust. páka čepička vent. kolečko S držák HP hadice W, PS (3,4) kryt HP/druh hadice S (5) Dodán nový has. přístroj-typ/počet Pyrocool - has. sprej 0,4/1,0 Kontrola vnitř. hydrantu Kontrola odb. místa suchovodu Kontrola kompletnosti ústí suchovodu Kontrola hadicové skříně Kontrola venk. podzem. Hydr. Kontrola venk. stojan. Hydr. Likvidace odpadu z hydr. skříně Kontrolní šítek HP/Hy Termínový terčik na šítek Plombování + evidence Označení nefunkčního hydrantu Odvezení a likvidace hydr. hadice POZNÁMKA:		Počet: 5x 11x 3x V9T, 2x P61 1x P66 PDC 6x 12x 12x		Provedeno (Objednáno): Doplnění hadice C Doplnění hadice D Doplnění proudnice C Doplnění proudnice D přímé Doplnění proudnice D otočné Zapůjčení hadice C po dobu tl. zkoušky Zapůjčení hadice D po dobu tl. zkoušky Výměna hadice C s tl. zkouškou Výměna hadice D s tl. zkouškou Tlaková zkouška hadice C Tlaková zkouška hadice D Doplnění redukce D Doplnění pev. půlspojky C Doplnění pev. půlspojky D Doplnění pev. půlspojky B Doplnění víčka C Doplnění víčka D Doplnění víčka B Doplnění kolečka vent. D Instalace skříňky na klíče Instalace věšáku/krytu na HP Nástrík orient. šípek Tabulky PO/BP střední S/P Tabulky PO/BP malé S/P Tabulky PO - dosvitové/rozměr Laminofolie Popl. směrnice Kontrola pož.dveří mechanické/automatické Kontrola prostupů kategorie 1/2 Kontrola pož. ucpávky třída 1/2 Kontrola hlásiče Kontrolní šítek Ostatní služby a materiály Odhad poměrné části dopr. nákladů/km Objednatel svým podpisem potvrzuje rozsah objednaných služeb a materiálů. Odběratel souhlasí s obsahem tohoto potvrzení a podpisem tohoto dokladu stvrzuje realizování uvedených služeb a dodání prezentovaných materiálů jenž tímto přijímá. Odběratel prohlašuje, že majitelem uvedených služeb a materiálů se stává až ve chvíli úhrady dohodnuté ceny dodavatel, do tohoto okamžiku je majitelem služeb (dokumentace) a materiálů jejich dodavatel, který po neprovedení úhrady v termínu splatnosti může jimi svobodně disponovat.		Počet: 11	
Za Firmu V. Malec "Mc": (razítko + podpis)  		Služby a materiály objednal, převzal: (podpis, jméno - čítně, razítko) Hrbková					

Požární preventivní zápis z bytového objektu

objednavatel: Sunny Kladno

dodavatel:

Správce objektu: Sunny Kladno

Vladimír Malec - Firma "MC"

Majitel objektu: Společenství

Požární služby Kladno
Na kopci 1026 IČO: 125 70 567
272 01 Kladno DIČ: CZ5803061495
Tel/Fax: 312 247 001
Mobil: 602 363 420

adresa objektu: Vodárenská 1949, Kladno

datum: 11.3.2020

// VYHOVUJE//

Výsledek prohlídky:	POŽÁRNÍ DOKUMENTACE (PŘ,PPS) JE VYVĚŠENA	ANO - X
	ÚNIKOVÁ CESTA JE VOLNÁ	ANO - X
	HLAVNÍ EL. VYPÍNAČ JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	HLAVNÍ UZÁVĚR VODY JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU	ANO - X

(Rozpis uveden v poznámce)

POZN.: BĚHEM MÉ KONTROLY BEZ ZJEVNÝCH ZÁVAD

Za Firmu MC:
(Razítko + podpis preventisty PO)

Vlad. Malec
IČO: 125 70 567 T: 602 363 420
Odborný technik firmy č. 6
p. Jan Kráhušík
tel.: 607 117 718

Prohlídce přítomen:
(Jméno čitelně)

pí. Hrbková

Požární preventivní zápis z bytového objektu

objednavatel: Sunny Kladno

dodavatel:

Správce objektu: Sunny Kladno

Vladimír Malec - Firma "MC"

Majitel objektu: Společenství

Požární služby Kladno

adresa objektu: Vodárenská 1950, Kladno

Na kopci 1026
272 01 Kladno

IČO: 125 70 567

DIČ: CZ5803061495

Tel/Fax: 312 247 001

Mobil: 602 363 420

datum: 11.3.2020

// VYHOVUJE//

Výsledek prohlídky:

POŽÁRNÍ DOKUMENTACE (PŘ,PPS) JE VYVĚŠENA

ANO - X

ÚNIKOVÁ CESTA JE VOLNÁ

ANO - X

HLAVNÍ EL. VYPÍNAČ JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ

ANO - X

HLAVNÍ UZÁVĚR VODY JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ

ANO - X

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ

ANO - X

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU


ANO - X

(Rozpis uveden v poznámce)

POZN.: BĚHEM MÉ KONTROLY BEZ ZJEVNÝCH ZÁVAD

Za Firmu MC:

(Razítko + podpis preventisty PO)



Prohlídce přítomen:

(Jméno čitelně)

pí. Hrbková

Požární preventivní zápis z bytového objektu

objednavatel: Sunny Kladno

dodavatel:

Správce objektu: Sunny Kladno

Vladimír Malec - Firma "MC"

Majitel objektu: Společenství

Požární služby Kladno

adresa objektu: Vodárenská 1951, Kladno

Na kopci 1026
272 01 Kladno

IČO: 125 70 567

DIČ: CZ5803061495

Tel/Fax: 312 247 001

Mobil: 602 363 420

datum: 11.3.2020

// VYHOVUJE//

Výsledek prohlídky:

POŽÁRNÍ DOKUMENTACE (PŘ,PPS) JE VYVĚŠENA

ANO - X

ÚNIKOVÁ CESTA JE VOLNÁ

ANO - X

HLAVNÍ EL. VYPÍNAČ JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ

ANO - X

HLAVNÍ UZÁVĚR VODY JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ

ANO - X

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ

ANO - X

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU

ANO - X

(Rozpis uveden v poznámce)

POZN.: BĚHEM MÉ KONTROLY BEZ ZJEVNÝCH ZÁVAD

Za Firmu MC:

(Razítko + podpis preventisty PO)

Vlad. VALEČEK
IČO: 12570567 602 363 420
Odborný technik firmy č. 5
p. Jan Krahulík
tel.: 607 117 718

Prohlídce přítomen:

(Jméno čitelně)

pí. Hrbková

Požární preventivní zápis z bytového objektu

objednavatel: Sunny Kladno

dodavatel:

Správce objektu: Sunny Kladno

Vladimír Malec - Firma "MC"

Majitel objektu: Společenství

Požární služby Kladno

adresa objektu: Vodárenská 1952, Kladno

Na kopci 1026

IČO: 125 70 567

272 01 Kladno

DIČ: CZ5803061495

datum: 11.3.2020

Tel/Fax: 312 247 001

Mobil: 602 363 420

// VYHOVUJE//

Výsledek prohlídky:	POŽÁRNÍ DOKUMENTACE (PŘ,PPS) JE VYVĚŠENA	ANO - X
	ÚNIKOVÁ CESTA JE VOLNÁ	ANO - X
	HLAVNÍ EL. VYPÍNAČ JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	HLAVNÍ UZÁVĚR VODY JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU JE OZNAČEN A PŘÍSTUPNÝ	ANO - X
	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU	ANO - X

(Rozpis uveden v poznámce)

POZN.: BĚHEM MÉ KONTROLY BEZ ZJEVNÝCH ZÁVAD

Za Firmu MC:
(Razítko + podpis preventisty PO)

Vlad. VALEČ - FI
IČO: 12570567 T: 602 363 420
Odborný technický firma
p. Jan Krahulík
tel. 602 363 420

Prohlídce přítomen:
(Jméno čitelně)

pí. Hrbková

ZÁPIS O KONTROLE - ÚDRŽBE A OPRAVÁCH HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ

proveden v souladu s vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., ČSN ISO 11602-2 a průvodní dokumentací výrobce

Číslo zápisu: 1.

ZHOTOVITEL:

Firma Mc

Vladimír Malec

Firma Mc - Požární služby

Na Kopci 1026, 272 01 KLADNO

IČO: 125 70 567 DIČ: 031 - 5803061495

Registrace: 320301-11027-01 OŽS Kladno 12/92

Odb.způsobilost PO: Š 44/95

E-mail: VladimírMalec@seznam.cz

Tel/fax/Zázn.: 312 247 001 Mobil: 602 363 420

OBJEDNATEL - Vlastník / Uživatelský hasičský přístroj:

(Název, jméno, adresa sídla - fakturační, IČO, DIČ, Zapsán v OR nebo jiné evidenci, telefon, jméno, kontaktní osoby atd.)

Sunny Kladno

Společenství Vodárenská 1949 - 1952

Vodárenská 1950, 272 01 Kladno

IČ: 264 50 501

tel.: 734 472 304

pí. Hrbková

MÍSTO KONTROLY:

Vodárenská 1949-1952,

Kladno

[Za objednavatele: pí. Hrbková

přítomen: (Jméno/podpis/razítko)

Umístění has. přístroje	Kategorie dle ČSN ISO	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení HP	Výrobní číslo HP	Rok výroby	Poslední per.zkouška	Kontrolován	Ko.šitek	Term.terčík	Plombován	Nezpůsobilý	Do údržby	Opraven	Použitý materiál	Nový HP	Závěr: HP vyhovuje		Poznámka
																	nehodící se	škrtněte	
1	1949 - 3.p.	2	Pr	G	PD6GA	156314	01	16	x		x						x	ANO	
2	1.p.	2	Pr	G	PD6GA	272374	10	15	x				x				NE	x	
3		2	Pr	G	PD6GA	075897	09	20	x	x	x	x		x			x	ANO	
4	suteren	1	V	T	V9LE	019137	04	17	x				x				NE	x	
5		1	V	T	V9LE	034124	05	20	x	x	x	x		x			x	ANO	
6																	NE	ANO	
7	1950 - 3.p.	2	Pr	G	PD6GA	269768	15	15	x				x				NE	x	
8		2	Pr	N	PG6PDC	46114	09	20	x	x	x	x		x			x	ANO	
9	1.p.	2	Pr	G	PD6GA	187516	12	18	x		x	x					x	ANO	
10	suteren	1	V	T	V9LE	023225	06	17	x				x				NE	x	
11		1	V	Ao	9VReal	9345	04	20	x	x	x	x		x			x	ANO	
12																	NE	ANO	
13	1951 - 3.p.	2	Pr	E	P6F	096335	11	17	x		x	x					x	ANO	
14	2.p.	2	Pr	G	PD6GA	290982	16	16	x		x	x					x	ANO	
15	suteren	1	V	Ao	9VReal	4241	09	18	x		x	x					x	ANO	
16																	NE	ANO	
17	1952 - 3.p.	2	Pr	G	PD6GA	187528	12	18	x		x	x					x	ANO	
18	2.p.	2	Pr	N	PG6PDC	010594	19	20	x	x	x	x				x	x	ANO	
19	suteren	1	V	T	V9LE	012888	04	17	x				x				NE	x	
20		1	V	T	V9LE	016552	03	20	x	x	x	x		x			x	ANO	

Jiné závady a doporučení

VYSVĚTLIVKY ZNAČEK

Druh hasičích přístrojů	Výrobce has. přístroje	Výměny náhradních dílů	Důvody odeslání HP na údržbu	Důvody nezpůsobilosti HP
V vodní	N Neuruppin	H hadice	1 provedení periodické zkoušky	A vadný nelze předepsaným způsobem opravit
PN pěnový	H Hastex & Haspr	M manometr	2 poškozená nádoba	B nelze bezpečně zjistit výr. číslo a rok výroby
PR práškový	K Kodrta	NA nárazníková armatura	3 nevyhovující náplň	C HP starší 20-ti let
H halonový	T Tepostop	TP tlaková patrona	4 poškozené, vadné, chybějící komponenty	
CO sněhový	B Bavaria	NV návlek	5 plnění po použití	
PJ pojízdný HP	A Apolda	PO pojistka nárazová		
/ označení provedených úkonů a dodaného mat.	Ao Albeco	Me membrána		
	E ETS	Te těsnění		
	Kov Kovoslužba	PV poj. Ventil	ZV zavěšení HP	
	G Gloria	Ve věšák HP	CV čepička ventilu	

DATUM provedené kontroly - údržby:

11.3.2020

POUČENÍ: Provozu nezpůsobilé hasičské přístroje je nutné odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů. Objednavatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně s vyřazením a jeho likvidací. Zhotovitel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby nebo odborného vyřazení a likvidace.

Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole hasičských přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce HP.

Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole hasičských přístrojů. Svým podpisem tohoto zápisu nebo přiloženého "Potvrzení" prohlašuje, že je vlastníkem (uživatelem) původně instalovaných HP a to ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001 Sb. Dále prohlašuje, že opravených a dodaných HP se stává vlastníkem (uživatelem) až ve chvíli uhrzení faktury od zhotovitele.

Montér firmy "Mc" prohlašuje, že svědomitě a důsledně provedl kontrolu jemu zákazníkem předložených hasičských přístrojů.

Firma "Mc" v souladu s platnou vyhláškou obnoví na základě podepsané smlouvy či vystavené objednávky v odpovídajícím termínu kontrolu HP.

Vladimír Malec
IČO: 125 70 567 602 363 420
Odborný technik firmy č. 5
p. Vladimír Krahulík
tel.: 607 117 718

Podpis.....

Razítko:

Vladimír Malec
Požární služby Firma Mc

ul. Na kopci 1026 • 272 01 KLADNO
Tel./fax 312 247 001 mobil 602 363 420
IČ: 125 70 567, DIČ: CZ5803061495
E-mail: vladimirmalec@seznam.cz

Podpis.....

**Malec Vladimír**

Mc- Požární služby
Na kopci 1026
272 01 Kladno

IČ: 12570567
DIČ: CZ5803061495

TEL: 602 363 420
FAX: 312 247 001

vladimirmalec@seznam.cz
www.hasicipristroje.unas.cz

Číslo účtu: **380747359 0800**

Datum vystavení: 25.03.2020
Datum splatnosti: 06.04.2020
Datum uskutečnění plnění: 11.03.2020
Forma úhrady: Příkazem

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20200330

Variabilní symbol: 20200330
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 27086372
DIČ:

**Společenství vlastníků Dlouhá 2389/5
Dlouhá 2389
272 01 Kladno**

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Kontrola hasicích přístrojů a hydrantů 2020/03						
Preventivní prohlídka - do 9NP BD	1 ks	240,50		240,50 21%	50,51	291,01
Kontrola HP - kat.1,2,5	8 ks	52,90		423,20 21%	88,87	512,07
Likvidace HP do 6kg hasiva	1 ks	167,80		167,80 21%	35,24	203,04
Protokol likvidace	1 ks	47,10		47,10 21%	9,89	56,99
Výměna HP - P6	3 ks	598,40		1 795,20 21%	376,99	2 172,19
Dodán HP - S5 CO2	1 ks	2 285,10		2 285,10 21%	479,87	2 764,97
Ko. štítek HP,Hy	4 ks	27,30		109,20 21%	22,93	132,13
Term.terčik	4 ks	9,90		39,60 21%	8,32	47,92
Plomba + evidence	4 ks	7,40		29,60 21%	6,22	35,82
Doprava	8 Km	14,10		112,80 21%	23,69	136,49
Součet položek				5 250,10	1 102,53	6 352,63
Zaokrouhlení						0,37
CELKEM K ÚHRADĚ						6 353,00

Vladimír Malec

Firma Mc - Požární služby
Na Kopci 1026, 272 01 Kladno

IČ: 125 70 567 / DIČ: CZ5803061495
Registrace: 320301-11027-01 OŽU Kladno 12/92
Odb. způsobilost PO: E-44/95, BP: 1982/11
E-mail: VladimírMalec@seznam.cz
Fax/Záz. 312 247 001, mobil 602 363 420

Přílohy: Kontrolní listy, zápisy a potvrzení v rozsahu dle provedených služeb.

Vystavil: M. Malcová
VladimírMalec@seznam.cz

320301-11027-01 OŽU Kladno 12/92

Poznámka: V případě Vašeho zájmu o služby na úseku bezpečnosti práce (zpracování nezbytné dokumentace,školení,tabulky atd.)kontaktujte V.Malce na mob. tel. nebo email. Podpisem "Potvrzení o provedení služeb a dodání materiálu od Mc" je odsouhlaseno případné řešení sporů z této obchodní listiny a obchodního vztahu v souladu s aktuálním zněním zákona č.216/1994Sb. před rozhodcem, kterého jmenuje příslušný předseda Rozhodčího soudu ve věcech majetkových. Spor bude rozhodnut na základě listinných podkladů předložených stranami a rozodčí nález bude vydán bez nařízení jednání. Spor bude řešen především u Rozhodčího soudu v Kladně(IČ: 26996791) v souladu s Rádem a ostatními předpisy jím vydanými.Při nemožnosti využití zákona č.216/1994Sb. bude spor rozhodnut příslušným soudem.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:




Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,37	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
5 250,10	21%	1 102,53	6 352,63

Převzal:

Razítko:

A OBJEDNÁVKA SLUŽEB A MATERIÁLU PO-BP od Firmy V. Malec "Mc" Kladno (Pokud není řešeno jiným dokladem-smlouvou)

B POTVRZENÍ O PROVEDENÍ SLUŽEB, KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI A DODÁNÍ MATERIÁLU PO-BP Firmou V. Malec "Mc" Kladno
(Dodací list) č.:

Dodavatel  Vladimír Malec "Mc" - Požární služby Na Kopci 1026, 272 01 Kladno IČ: 12570567 DIČ: CZ5803061495 Registrace: 320301-11027-01 OŽÚ Kladno 12/92 E-mail: VladimírMalec@seznam.cz Tel./fax, zázn: 312 247 001 Mobil: 602 363 420		Odběratel (Objednatel): (Fakturační adresa, IČO, DIČ číslo Registrace zápisu, telefon, jméno kontakt. osoby) Společenství vlastníků Dlouhá 2389 Dlouhá 2389/5 272 01 Kladno IČO: 27086379		DATUM: 23. 2020 Místo realizace služeb (pokud není totožné s fakturační adresou): SUNNY			
Provedeno (Objednáno):		Počet:		Provedeno (Objednáno):		Počet:	
Odborná činnost technika "Mc"/hodin		1x		Doplnění hadice C		
Preventivní prohlídka PO + zápis (byt. dům apod.)		1x		Doplnění hadice D		
Vizuální kontrola HP dle ČSN ISO 11602-2		8x		Doplnění proudnice C		
Údržba - kontrola přen. HP kategorie 1,2 a 5			Doplnění proudnice D přímé		
Údržba - kontrola přen. HP kategorie 3 a 4			Doplnění proudnice D otočné		
Údržba - kontrola poj. HP/typ			Zapůjčení hadice C po dobu tl. zkoušky		
Označení has. přístroje k opravě			Zapůjčení hadice D po dobu tl. zkoušky		
Označení has. přístroje ke zrušení			Výměna hadice C s tl. zkouškou		
Odvoz neopravitelného HP a jeho likvidace		1x		Výměna hadice D s tl. zkouškou		
Výměna - oprava - per. ukouška HP/typ		3x		Tlaková zkouška hadice C		
.....			Tlaková zkouška hadice D		
.....			Doplnění redukce D		
Dodán nový díl HP.			Doplnění pev. půlspojky C		
nár. pojistka hadice HP (1,2)		Doplnění pev. půlspojky D		
těsnění manometr		Doplnění pev. půlspojky B		
membrána tl. patrona/typ		Doplnění víčka C		
patka HP/PVC kryt vent. návod		Doplnění víčka D		
spoušť, páka čepička vent.		Doplnění víčka B		
kolečko S držák HP		Doplnění kolečka vent. D		
hadice W, PS (3,4) kryt HP/druh		Instalace skříňky na klíče		
hadice S (5)	1x 500 Kč		Instalace věšáku/krytu na HP		
Dodán nový has. přístroj-typ/počet		Nástřik orient. šipek		
.....		Tabulky PO/BP střední S/P		
Pyrocool - has. sprej 0,4/1,0		Tabulky PO/BP malé S/P		
Kontrola vnitř. hydrantu		Tabulky PO - dosvitové/rozměr		
Kontrola odb. místa suchovodu		Laminofolie Popl. směrnice		
Kontrola kompletnosti ústí suchovodu		Kontrola pož.dveří mechanické/automatické		
Kontrola hadicové skříňe		Kontrola prostupů kategorie 1/2		
Kontrola venk. podzem. Hydr.		Kontrola pož. ucpávky třída 1/2		
Kontrola venk. stojan. Hydr.		Kontrola hlásiče		
Likvidace odpadu z hydr. skříňe		Kontrolní štítek		
Kontrolní štítek HP/Hy	1x		Ostatní služby a materiály		
Terminový terčik na štítek	1x		
Plombování + evidence	1x		
Označení nefunkčního hydrantu	
Odvezení a likvidace hydr. hadice	
POZNÁMKA:		
Za Firmu V. Malec "Mc": (razítko + podpis)		Vlad. MALEC - Firma  IČO: 12570567 T: 602-363420 Odborný technik firmy č. 8 p. Martin Šára tel.: 307-615314		Služby a materiály objednal, převzal: (podpis, jméno - čitelné, razítko)			

Preventivní zápis

číslo:

Zákazník:.....Společenství vlastníků

Objekt:.....Dlouhá 2389 Kladno

Datum:..... 2.3.2020

Provedl:.....M. Šára

Firma "Mc"

Požární služby Kladno
Na kopci 1026/8
272 01 KLADNO

IČO: 125 70 567
DIČ: 031-5803061495
Tel./Fax: 312 247 001
Tel.: 602 363 420

Odstraní:

Termín:

Výsledek prohlídky:

.....Požární poplachová směrnice vyvěšena.

.....Uzávěry označeny.

.....Únikové cesty značené.

..... Přístup k hasicím přístrojům volný.

.....Společné prostory a únikové cesty udržovat volné .

Za Mc

Vlad. MALEC - Firma 
IČO: 12570567 T: .602-363420
Odborný technik firmy č. 8
p. Martin Šára
tel.: 307-615314

Zákazník:

ZÁPIS O KONTROLE - ÚDRŽBE A OPRAVÁCH HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ

Číslo 70
zápisu:

provedené v souladu s vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., ČSN ISO 11602-2 a průvodní dokumentací výrobce

ZHOTOVITEL:

Firma Mc

Vladimír Malec

Firma Mc - Požární služby

Na Kopci 1026, 272 01 Kladno

IČO: 125 70 567 DIČ: 031-5803061495

Registrace: 320301-11027-01 OŽS Kladno 12/92

Odb.způsobilost PO: Š 44/95

E-mail: VladimírMalec@seznam.cz

Tel./fax/Zázn.: 312 247 001 Mobil: 602 363 420

OBJEDNATEL - Vlastník / Uživatel hasičského přístroje:

(Název, jméno, adresa sídla - fakturační, IČO, DIČ, Zapsán v OR nebo jiné evidenci, telefon, jméno, kontaktní osoby atd.)

Společenství vlastníků Dlouhá 2389

Dlouhá 2389/5

272 01 Kladno

IČ: 27086379

DIČ: CZ 27086379

spravuje: SUNNY

MÍSTO KONTROLY:

Kladno
Dlouhá ul.

pí. Ketnerová 604 558 615

Za objednatele

přítomen: (Jméno/podpis/razítko)

Umístění has. přístroje	Kategorie dle ČSN ISO	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení HP	Výrobní číslo HP	Rok výroby	Poslední per. zkouška	Kontrolován	Ko. šiftek	Term. terčík	Plombován	Nezpůsobilý	Do údržby	Opraven	Použitý materiál	Nový HP	Závěr: HP vyhovuje	Poznámka
1	3.patro	2	PR	G	PD6 GA	272038	10	15	x				1				NE	
2		2	PR	Ao	PG 6	02221	10	20	x	x	x			x			ANO	
3	1.patro	2	PR	T	PG6 LE	05487	10	15	x				1				NE	
4		2	PR	T	PG6 LE	017303	10	20	x	x	x			x			ANO	
5	přízemí	2	PR	T	PG6 LE	05100	10	15	x				1				NE	
6		2	PR	T	PG6 LE	05675	10	20	x	x	x			x			ANO	
7	suterén	5	Co	K	Co 6	5254063	84	15	x			C					NE	
8		5	Co	Ao	5Co ReAl	071417	20	20	x	x	x					x	ANO	
9																	NE	ANO
10																	NE	ANO
11																	NE	ANO
12																	NE	ANO
13																	NE	ANO
14																	NE	ANO
15																	NE	ANO
16																	NE	ANO
17																	NE	ANO
18																	NE	ANO
19																	NE	ANO
20																	NE	ANO

Jiné závady a doporučení

VYSVĚTLIVKY ZNAČEK

Druh hasičského přístroje	Výrobce has. přístroje	Výměny náhradních dílů	Důvody odesání HP na údržbu	Důvody nezpůsobilosti HP
V vodní	N Neuruppin	H hadice	1 provedení	A vadný nelze předepsaným způsobem opravit
PN pěnový	H Hastex & Haspr	M manometr	periodické zkoušky	
PR práškový	K Kodreta	NA nárazníková armatura	2 poškozená nádoba	B nelze bezpečně zjistit vývr. číslo a rok výroby
H halonový	T Tepostop	TP tlaková pátrona	3 nevyhovující náplň	C HP starší 20-ti let
CO sněhový	B Bavaria	NV návlek	4 poškozené, vadné, chybějící komponenty	
PJ pojízdný HP	A Apolda	PO pojistka nárazová	5 pinění po použití	
/ označení provedených úkonů a dodaného mat.	Ao Albeco	Me membrána		
	E ETS	Te těsnění		
	Kov Kovoslužba	PV poj. Ventil		
	G Glona	Ve vešák HP		
J jiný výrobce				

DATUM provedené kontroly - údržby:

2.3.2020

POUČENÍ: Provozu nezpůsobilé hasičské přístroje je nutné odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů. Objednavatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně s vyřazením a jeho likvidací. Zhotovitel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby nebo odborného vyřazení a likvidace.

Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole hasičských přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce HP.

Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole hasičských přístrojů. Svým podpisem tohoto zápisu nebo přiloženého "Potvrzení" prohlašuje, že je vlastníkem (užitelem) původně instalovaných HP a to ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001 Sb. Dále prohlašuje, že opravených a dodaných HP se stává vlastníkem (užitelem) až ve chvíli uhrazení faktury od zhotovitele.

Montér firmy "Mc" prohlašuje, že svědomitě a důsledně provedl kontrolu jemu zadanou předložených hasičských přístrojů.

Firma "Mc" v souladu s platnou vyhláškou obnovy na základě podepsané smlouvy či vystavené objednávky v odpovídajícím termínu kontrolu HP.

Vlad. MALEC - Firma Mc
IČO: 12570567 T: 602-363420
Odborný technik firmy č. 8
p. Martin Sára
tel.: 602-615314

Vladimír Malec
Požární služby Firma Mc
ul. Na kopci 1026 • 272 01 KLADNO
Tel./Fax 312 247 001 mobil 602 363 420
IČ: 125 70 567, DIČ: CZ5803061495
E-mail: vladimir@seznam.cz

Podpis:

Razítko:

Podpis:

Firma "Mc" Požární služby

Na Kopci 1026

272 01 Kladno

Zákazník: Společenství vlastníků

Dlouhá 2389, Dlouhá 2389, Kladno

IČO:27086379

Vyřazovací protokol hasicích přístrojů

Potvrzujeme Vám tímto dokladem ze dne 2.března 2020. , že byly z dalšího používání vyřazeny následující hasicí přístroje:

Typ přístroje	Výr. číslo	Důvod vyřazení	Likvid. „Mc“	Poznámka
Co 6	5254063	Stáří hp	ano	


Při kontrole hasicích přístrojů kontrolním technikem (při přípravě opravy – plnění) bylo zjištěno, že výše uvedené hasicí přístroje nejsou schopny dalšího bezpečného používání. Z uvedených důvodů (např. stáří nádob, koroze, nevyhovují technickým podmínkám výrobce atd.) jsou v souladu s technickými podmínkami výrobců a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. VYŘAZENY Z POUŽÍVÁNÍ ve smyslu §9odst. 9 uvedené vyhlášky a podmínek bezpečnosti práce.

Firma "Mc" Požární služby Kladno vyřazené hasicí přístroje předané jí zákazníkem (viz kolonka „Likvidován Mc“) odborně demontuje a provede jejich likvidaci v souladu s předpisy pro zvláštní a nebezpečné odpady (viz. vnitřní systém odpadového hospodářství firmy "Mc").

Zákazník:

Datum: 2.3.2020

HP vyřadil: M.Šára



Vlad. MALEC - Firma 
IČO: 12570567 T: 602 - 363420
Odborný technik firmy č. 8
p. Martin Šára
tel.: 307 - 615 314