

W

PERIODICKÁ  
**ZPRÁVA O REVIZI HROMOSVODŮ**

vykonaná dne: 26.3.2009 podle normy ČSN 33 1500  
revizní technik: Ing. Stanislav Soukup objekt: Společenství  
Ev.č.3424/5/05/R-EZ-E2/A Petrohradská 2881-85  
273 07 Vinařice 504 Kladno  
tel. 602 618 332

Stav zařízení se od poslední revize ze dne: nebyla předložena

Měření zemních odporů provedeno přístroji: PU 430, C.A.6412

Celkový posudek:

Zařízení na ochranu před bleskem vyhovuje ČSN 34 1390 a je schopné bezpečného provozu.

Tato zpráva o revizi má: 2 strany

Počet příloh: 0 Počet vyhotovení zpráv: 3

Rozdělovník: 1x Společenství  
1x Sunny Kladno  
1x rev. technik

Datum předání: 30.3.2009

\_\_\_\_\_  
podpis provozovatele

Ing. STANISLAV SOUKUP  
revizní technik  
ev.č.3424/5/05/R-EZ-E2/A  
\_\_\_\_\_  
podpis revizního technika

Počasí v posledních třech dnech polojasno až oblačno, přeháňky, teplota kolem 5°C

Okolní půda hlinitá

Pořadové číslo	Druh objektu, stavební materiál a krytina. Popis hromosvodu, větší kovové hmoty a způsob uzemnění. Zjištěné závady apod.	Počet		Svody: materiál a průřez	Zemnič	
		jímačů	svodů		číslo	odpor $\Omega$
	<p>Zařízení na ochranu před bleskem je řešeno jako celek pro celý blok, tj i pro dům čp. 2980-81. Jímací soustava je společná. Předmětem revize je pouze dům čp.2881-2885.</p> <p>Zděná 4podlažní budova. Střecha sedlová, členitá. Krytina alukryt.</p> <p>Jímací soustava hřebenová s pěti hlavními jímači. Jímací vodič FeZn <math>\varnothing</math> 8 mm. S jímací soustavou spojeny anténní stožáry a okap. Pomocné jímače jsou umístěny na komínech.</p> <p>Uzemnění provedeno samostatnými zemniči na každém svodu. Zemniče neznámého provedení.</p> <p>Dokumentace nebyla předložena.</p> <p><b>Závady (viz ČSN 34 1390):</b></p> <p>1. Ochranná trubka u svodu č.5 není utěsněna proti zatékání vody (čl.83).</p> <p>2. Zemní odpor zemniče č.1 je nevyhovující. Ke stávajícímu svodu přidat zemní tyč (čl.106).</p>	5	6	FeZn $\varnothing$ 8 mm	1. 100 2. 5 3. 11	
		6 pom.		FeZn $\varnothing$ 10 mm  lano FeZn 50 mm <sup>2</sup>	4. 15 5. 15 6. 15	