



REVIZE SPALINOVÝCH CEST

Mikuláš Balcar, S. K. Neumanna 404, 273 03 Stochov
IČO 169 76 436

Průběžná revize spalinových cest podle ČSN 73 4201:

Pořadové číslo: MB/79/2011

Vlastník objektu: Společenství Petrohradská 2881-85, 272 04 Kladno 4

Uživatel: 40 vlastníků bytů

Ulice: Petrohradská

č. p. : 2881 - 2885 **č.o.:**

Místo: Kladno 4

podlaží :

Technickou prohlídkou komínů a kouřovodů bylo zjištěno:

Bylo provedeno zjištění spotřebičů napojených na komínové průduchy u vlastníků bytů, kteří byli při technické prohlídce přítomni. Jedná se o plynové spotřebiče s přirozeným tahem - kotle ústředního vytápění nebo topidla. Plynové spotřebiče jsou napojeny do vícevrstvých komínů (komínové průduchy s komínovými vložkami). U vícevrstvých komínů nebyly shledány žádné viditelné závady bránící dalšímu provozu. Za materiálové a technologické provedení ručí firmy, které komínové vložky instalovaly. Pro sepsání nových revizních zpráv na jednotlivé vícevrstvé komíny by bylo potřeba po dohodě s jednotlivými vlastníky bytů podrobná prohlídka stavu spalinové cesty, příp. vyčištění celé spalinové cesty, kontrola odvodu kondenzátů.

Zjištěná závada:

Nadstřešní část komínů - nutná okamžitá oprava všech komínů v nadstřešní části - oprava zděných komínových plášťů i betonových hlav - havarijní stav.

Přílohy: 6 lisů: 3 orient. nákres a 3 rozpis spotřebičů napojených na komínové průduchy.

Závěr průběžné revize spalinových cest:

S okamžitou platností odstranění závady uvedené v závěru revizní zprávy, jinak na vícevrstvých komínech nebyly shledány žádné viditelné závady bránící dalšímu provozu, vcelku odpovídají normám, které v době vložkování komínových průduchů platily.

Průběžnou revizi vypracoval **Mikuláš BALCAR**

dne : 5. dubna 2011

Razítko a podpis :



Mikuláš Balcar

Mikuláš BALCAR
VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ, REVIZE
KOMINICTVÍ

S.K. NEUMANNÁ 404, 273 03 STOCHOV
☎/zázn.: 312 65 20 74 B602 379 142
IČO: 16976436, DIČ: C75402053118